

様式第4のハ（第4条、第5条関係）

屋外タンク貯蔵所構造設備明細書

事業の概要		油槽所			
貯蔵する危険物の概要		引火点	42℃	貯蔵温度	常温℃
基礎、据付方法の概要		PC杭を打設し、その上に1.0mの鉄筋コンクリート造の基礎を設ける。 タンク下部は、アスファルトモルタルを敷設する。			
タンクの構造、設備	形状	縦置円筒型		常圧・加圧(kPa)	
	寸法	内径3,500mm 高さ4,500mm		容量	40,000L
	材質、板厚	SUS304、側板6.0mm、底板9.0mm、屋根板4.5mm			
	通気管	種別		数	内径又は作動圧
		無弁通気管		1	100mm kPa
	安全装置	種別		数	作動圧
					kPa
液量表示装置	フロート式		引火防止装置	有・無	
不活性気体の封入設備			タンク保温材の概要		
注入口の位置		防油堤の東側		注入口付近の接地電極	有・無
防油堤	構造		容量	排水設備	
	鉄筋コンクリート造（高さ1,000mm・厚さ150mm）		50,000L	内に溜桝を設け、外に弁を設ける	
ポンプ設備の概要		ギヤーポンプ1基、モーター2.2KW1基			
避雷設備		突針1本（保護レベルⅠ）			
配管		鋼管			
消火設備		第4種消火設備（ABC50型）×1本 第5種消火設備（ABC10型）×1本		タンクの加熱設備	
工事請負者住所氏名		〇〇市〇〇〇〇番地 〇〇〇〇株式会社 〇〇 〇〇 電話〇〇-〇〇〇〇			

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。