

液化石油ガス設備工事届書

〇年〇〇月〇〇日

西春日井広域事務組合
管理者様

氏名又は名称及び
法人にあっては
その代表者の氏名
〇〇〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇
住 所 〇〇市〇〇〇〇番地

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 38 条の 3 の規定により、次のとおり届け
出ます。

工事に係る供給設備又は 消費設備の所在地	〇〇市〇〇〇〇番地	
当該設備の所有者又は 占有者の氏名又は名称	〇〇〇〇〇〇〇〇	
当該設備の使用目的	緊急時業務継続に伴う自家発電用	
貯蔵設備の貯蔵能力	980 kg 縦型バルク貯槽 1 基	
工事の内容	〇〇用の発電機設置工事	
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とする。
 - 2 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。
 - 3 ※印の欄は、記入しないこと。

第 1 号様式（第 4 条関係）

設備工事等の内容等

工事従業者 氏 名		氏 名	設備士免状番号		氏 名	設備士免状番号	
		〇〇 〇〇	0123456789				
完成検査 実施者名		〇〇 〇〇	123456789				
気密試験 結 果		供給管等内容積		圧 力		気密試験保持時間	
		リットル		kPa		分	
貯 蔵 設 備	火 気 と の 距 離	〇〇（キュービック） m					
	腐 食 防 止 措 置	GL+〇 c mにてコンクリートベース打設					
	転落、転倒防止措置	鎖・ロープ・ <u>その他</u> （ アンカーボルト固定 ）					
	4 0 ℃ 以 下 対 策	容器には仕上げ塗装					
調 整 器 メ ー カ ー ・ 型 式		〇〇〇〇株式会社 〇〇〇-〇〇					
供 給 管	高 圧 部 材 質	〇〇〇〇〇					
	中 圧 部 材 質	〇〇〇〇〇					
	低 圧 部 材 質	埋設管	被覆鋼管	露出管	被覆鋼管		
気 化 装 置		有・ <u>無</u>	ガス発生能力		kg/h		
安 全 装 置		1	マイコンメーター 〇〇〇-〇〇				
		2	ガス漏れ警報器 〇〇〇-〇〇				
		3					
		4					
		5					

第2号様式（第4条関係）

供給設備の技術上の基準

（容器による貯蔵能力が 1,000 k g 以上 3,000 k g 未満のものに限る）

1 保安距離	① 第1種保安距離（法定 16.67m・障壁 m） 実際距離〇〇m 保安物件の名称 ② 第2種保安距離（法定 11.31m・障壁 m） 実際距離〇〇m 保安物件の名称
2 障壁	① 障壁の構造 材料 寸法（高さ） 〇cm（厚さ） 〇cm ② 扉の構造 材料 （厚さ） 〇cm ③ 扉の補強 等辺山形鋼（枠） 〇mm×〇mm（内） 〇mm×〇mm 間隔（縦） cm（横） cm
3 火気取扱施設との距離	① 火気等の種類 エアコン室外機 火気等との距離 〇m ② 火気距離 障壁（材料） 高さ m
4 滞留防止	① 貯蔵設備面積 〇〇m ² 法定換気口面積 〇〇cm ² ② 実際の換気口面 〇〇cm ²
5 さく、へい等の設置	さく、へい等の種類 アルミフェンス
6 警戒標	① 掲示位置 施設さく側面に設置 ② 表示内容 液化石油ガス貯蔵設備、火気厳禁、緊急連絡先
7 消火設備	① 粉末消火設備 〇〇型〇本 ② その他
8 軽量の屋根等	① 屋根の場合 その材料 〇〇〇〇 ② 遮へい板の場合 その材料
9 転倒防止等の措置	アンカーボルトにより固定
10 腐食防止措置	容器は防錆塗装済みの物を使用し、貯蔵設備は排水の良い構造とし容器の底部を乾燥しやすくする。

第3号様式（第4条関係）

バルク供給設備の技術上の基準

（バルク貯槽による貯蔵能力が500kgを超え1,000kg未満のものに限る）

1 貯槽の設備状況	コンクリート基礎 地盤上面に設置
2 貯槽の適合性	〇〇検査証添付
3 保安距離	① 第1種保安距離（法定〇〇m・構造壁等又は埋設設置 m） 実際距離 〇〇 m 保安物件の名称 ② 第2種保安距離（法定 〇〇 m・構造壁等又は埋設設置 m） 実際距離 〇〇 m 保安物件の名称
4 構造壁等	壁の構造 材料 〇〇寸法（高さ） 〇〇cm（厚さ） 〇〇cm
5 貯槽の表示	液化石油ガス・火気厳禁・緊急連絡先（朱書）
6 腐食防止措置	塗装、基礎は地盤面より〇cm以上高いものとする
7 転倒防止等の措置	アンカーボルトにより固定
8 プロテクター内のガス漏れ検知器の設置等	常時監視システム設置済み
9 火気等との距離	① 火気等との距離 〇〇 m ②火気距離が2m以内 防火壁等の設置の有無